

**БЛОК ПИТАНИЯ**  
**ИПС-100-220/48В-2А-1У**  
**ИПС-120-220/60В-2А-1У**

**инструкция по эксплуатации  
и паспорт**

## Содержание

1. Назначение .....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Меры безопасности.....	4
4. Подключение ИПС-100, ИПС-120 .....	4
5. Возможные неисправности и методы их устранения.....	4

## 1. Назначение

Блоки питания **ИПС-100 220/48В-2А-1У, ИПС-120 220/60В-2А-1У**(в дальнейшем **ИПС**) предназначены для обеспечения радиоэлектронной аппаратуры постоянным стабилизированным напряжением.

## 2. Технические характеристики

<b>2.1.</b>	Выходное напряжение <b>ИПС-100-220/48В-2А-1У</b>	48В
<b>2.2.</b>	Выходное напряжение <b>ИПС-120-220/60В-2А-1У</b>	60В
<b>2.3.</b>	Номинальный ток источника <b>ИПС</b>	2А
<b>2.4.</b>	Максимальный рабочий ток <b>ИПС</b>	2,1А
<b>2.5.</b>	Пульсация выходного напряжения от пика до пика, не более	150 мВ
<b>2.6.</b>	Напряжение питающей сети и его частота	$220 \pm 33$ В; 50(60) $\pm 2$ Гц
<b>2.7.</b>	<b>ИПС</b> содержит защиту от перегрузки с током ограничения	2,1А
<b>2.8.</b>	Рабочий диапазон температур окружающей среды	от -10 до +60°C

### 3. Меры безопасности

- 3.1.** К работе с **ИПС** допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электро и радиоизмерительными приборами.
- 3.2.** Перед снятием верхней крышки необходимо отключить **ИПС** от сети.
- 3.3.** Замену любого элемента **ИПС** следует производить при отключенном от сети шнуре питания, спустя 5-10 минут после отключения источника.
- 3.4.** При работе с включенным **ИПС** необходимо принимать меры предосторожности: внутри источника напряжение 220-300 В присутствует на всех элементах силовой части.

### 4. Подключение ИПС-100, ИПС-120

- 4.1.** Установить **ИПС** на рабочее место.
- 4.2.** Подключить, соблюдая полярность, нагрузку к клеммнику **ИПС** двумя проводниками сечением медных проводов не менее 0,5 кв.мм.
- 4.3.** Подключить к **ИПС** сетевой шнур с заземляющей жилой.
- 4.4.** Включить тумблер «Сеть», при появлении напряжения на выходе загорится зеленый светодиод.

### 5. Возможные неисправности и методы их устранения

Перечень характерных неисправностей, их вероятные причины и методы устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
1	2	3
1. При включении не светится выключатель «Сеть 220В» на <b>ИПС</b> .	Отсутствие напряжения сети. Перегорел предохранитель в сетевом разъеме.	Выяснить причину отсутствия сети. Заменить предохранитель.
2. При подключении <b>ИПС</b> к сети выключатель «Сеть 220В» светится, но на нагрузке напряжение ниже номинального или отсутствует.	Перегрузка <b>ИПС</b> по току и он находится в режиме токоограничения. Перегорели предохранители на плате сетевого фильтра. Вышел из строя варистор.	Выяснить причину перегрузки <b>ИПС</b> по току. УстраниТЬ ее. Заменить предохранители на плате сетевого фильтра, для этого снять верхнюю крышку <b>ИПС</b> . Заменить варистор(PVR14D391K) и проверить величину напряжения сети. Убедиться, что потребляемый ток не выше номинального (2А).
3. При подключении <b>ИПС</b> к сети, выходное напряжение пульсирует от 0 до 5-60(48)В с частотой около 1Гц.	Короткое замыкание у потребителей 60(48)В или перегрузка <b>ИПС</b> или недопустимо пониженное сетевое напряжение.	Проверить величину напряжения сети.
4. При подключении к сети светится выключатель «Сеть 220В», не светится, светодиод «48(60)В», напряжение на выходе нормальное.	Неисправен светодиод.	Заменить светодиод.

**БЛОК ПИТАНИЯ**  
**ИПС-100-220/48В-2А-1У**  
ПАСПОРТ  
СПДК.037000.010

**1.Основные технические характеристики.**

**1.1.Параметры сети однофазного переменного тока.**

Номинальное значения напряжения и частоты сети переменного тока .....	220В,50Гц
Диапазон изменения напряжения и частоты переменного тока .....	(187-253)В, (47,5-63)Гц
Коэффициент нелинейных искажений, не более.....	15% Усети ном.
Кратковременные (длительностью не более 3 сек.) изменения напряжения сети относительно номинального значения .....	±30%Усети ном
Импульсные перенапряжения относительно номинального значения длительностью не более 10мкс	не более 1000В

**1.2.Эксплуатационные воздействующие факторы.**

**1.2.1.Климатические условия.**

Температура окружающей среды.....	-10... + 60°C
Атмосферное давление, до .....	60 Кпа (450 мм.рт.ст.)
Относительная влажность при температуре окружающей среды +30°C, не более .....	до 95%
Предельная температура окружающей среды при хранении и транспортировании .....	-50°C

**1.2.2.Механические воздействия (при отключенном ИПС).**

Вибрация в течение 30 мин.: частота/ускорение .....	(20 – 25)Гц / 19,6 $\text{м/сек}^2$ (2g)
Транспортная тряска в течение 2 часов в каждом из трех направлений при ускорении длительностью (10 - 15)мс	147 $\text{м/сек}^2$ (15g)

**1.3.Основные выходные параметры.**

**1.3.1.Выходное напряжение ИПС.**

Номинальное значение выходного напряжения .....	48В
Рабочий диапазон выходного тока .....	(0 – 2)А
Нестабильность выходного напряжения .....	±1%Uном
Пульсации выходного напряжения (эффективное значение) при широкополосном измерении, не более .....	150 мВ

**1.3.2.Ток ограничения ИПС (защита от коротких замыканий и перегрузки).**

Номинальное значение тока ограничения .....	2,1А
Точность установки тока ограничения .....	±0,1А
Суммарная нестабильность тока ограничения .....	±2% Iогр.
Действующее значение переменной составляющей тока ограничения не более .....	±1% Iогр.

**1.3.3.Коэффициент полезного действия ИПС**

при номинальном напряжении сети и токе нагрузки (0,5-1) Iнагр., не менее .....

1.3.4.Коэффициент мощности ИПС, не менее .....	0,8
--	-----

**1.4.Индикация и сигнализация о состоянии ИПС.**

Световая индикация состояния ИПС обеспечивается светодиодами:

- при наличии на ИПС сетевого напряжения светится выключатель «Сеть 220В»
- при нормальной работе светится зелёный индикатор « 48В ».

**1.5.Величины индустриальных радиопомех** не более значений, установленных в

ГОСТ 30429-96  
п.5.1.,табл.1

## **2.Подключение к ИПС:**

Сети 220В 50Гц – проводом сечением, не менее .....	<b>0,750 мм<sup>2</sup></b>
Потребителей проводом сечением .....	<b>от 1,0 до 1,5 мм<sup>2</sup></b>

## **3.Масса, габариты ИПС, содержание драгоценных металлов.**

Масса, не более .....	<b>4кг</b>
Габариты, не более .....	<b>480x140x44 мм</b>

**ИПС** драгметаллов не содержит.

## **4.Безопасность.**

Требования безопасности при электрических испытаниях и измерениях должны соответствовать .....	<b>ГОСТ 12.2.003-74</b>
--	-------------------------

При эксплуатации и регулировке <b>ИПС</b> необходимо соблюдать правила безопасности обращения с установками на напряжение .....	<b>До 1000В</b>
---	-----------------

Электрическая прочность и сопротивление изоляции входных и выходных цепей относительно корпуса и между собой удовлетворяют требованиям .....	<b>ГОСТ 21552-84</b>
--	----------------------

К работе с **ИПС** допускаются лица, изучившие «Правила технической эксплуатации электроустановок», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором, и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

## **5.Комплект поставки.**

<b>ИПС-100-220/48В-2А-1У..</b> .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и паспорт.....	1 шт.

## **6.Свидетельство о приемке.**

**ИПС-100-220/48В-2А-1У** заводской номер \_\_\_\_\_, изготовленный \_\_\_\_\_ прошел наработку в течение 24 часов, соответствует вышеуказанным требованиям и признан годным к эксплуатации.

Представитель ТК Фирмы \_\_\_\_\_

## **7.Гарантийные обязательства.**

Фирма (поставщик) гарантирует соответствие **ИПС** вышеуказанным требованиям при соблюдении потребителем заданных электрических режимов, условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

Средний срок службы 20 лет.

Гарантийный срок эксплуатации три года с момента продажи.

Фирма (поставщик) производит безвозмездную замену или бесплатный ремонт на своих площадях **ИПС**, отдавшего в течение гарантийного срока эксплуатации при наличии клейма фирмы, паспорта, соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Если в период гарантийного срока эксплуатации **ИПС** вышел из строя вследствие неправильного хранения, транспортирования, эксплуатации или других причин по вине потребителя, то ремонт производится за его счет.

## **8.Рекламация.**

В случае несоответствия ИПС техническим условиям или его отказе оформляется рекламация с указанием времени работы, места, времени и характера отказа.

## **9.Адрес изготовителя.**

**ООО «Системы промавтоматики»**

**г.Новосибирск 48, ул. Немировича-Данченко 120А**

**тел / факс (383)325-12-35**

**www.vorpost.ru**

**БЛОК ПИТАНИЯ**  
**ИПС-100-220/60В-2А-1У**  
ПАСПОРТ  
СПДК.037000.010

**1.Основные технические характеристики.**

**1.1.Параметры сети однофазного переменного тока.**

Номинальное значения напряжения и частоты сети переменного тока .....	220В,50Гц
Диапазон изменения напряжения и частоты переменного тока .....	(187-253)В, (47,5-63)Гц
Коэффициент нелинейных искажений, не более.....	15% Uсети ном.
Кратковременные (длительностью не более 3 сек.) изменения напряжения сети относительно номинального значения .....	±30%Uсети ном
Импульсные перенапряжения относительно номинального значения длительностью не более 10мкс	не более 1000В

**1.2.Эксплуатационные воздействующие факторы.**

**1.2.1.Климатические условия.**

Температура окружающей среды.....	-10... + 60°C
Атмосферное давление, до .....	60 Кпа (450 мм.рт.ст.)
Относительная влажность при температуре окружающей среды +30°C, не более .....	до 95%
Предельная температура окружающей среды при хранении и транспортировании .....	-50°C

**1.2.2.Механические воздействия (при отключенном ИПС).**

Вибрация в течение 30 мин.: частота/ускорение .....	(20 – 25)Гц / 19,6 $\text{м/сек}^2$ (2g)
Транспортная тряска в течение 2 часов в каждом из трех направлений при ускорении длительностью (10 - 15)мс	147 $\text{м/сек}^2$ (15g)

**1.3.Основные выходные параметры.**

**1.3.1.Выходное напряжение ИПС.**

Номинальное значение выходного напряжения .....	60В
Рабочий диапазон выходного тока .....	(0 – 2)А
Нестабильность выходного напряжения .....	±1%Uном
Пульсации выходного напряжения (эффективное значение) при широкополосном измерении, не более .....	150 мВ

**1.3.2.Ток ограничения ИПС (защита от коротких замыканий и перегрузки).**

Номинальное значение тока ограничения .....	2,1А
Точность установки тока ограничения .....	±0,1А
Суммарная нестабильность тока ограничения .....	±2% Iогр.
Действующее значение переменной составляющей тока ограничения не более .....	±1% Iогр.

**1.3.3.Коэффициент полезного действия ИПС**

при номинальном напряжении сети и токе нагрузки (0,5-1) Iнагр., не менее..... 0,85

**1.3.4.Коэффициент мощности ИПС, не менее .....** 0,8

**1.4.Индикация и сигнализация о состоянии ИПС.**

Световая индикация состояния ИПС обеспечивается светодиодами:

-при наличии на ИПС сетевого напряжения светится выключатель «Сеть 220В»

-при нормальной работе светится зелёный индикатор « 60В ».

**1.5.Величины индустриальных радиопомех** не более значений, установленных в

ГОСТ 30429-96  
п.5.1.,табл.1

## **2.Подключение к ИПС:**

Сети 220В 50Гц – проводом сечением, не менее .....	<b>0,750 мм<sup>2</sup></b>
Потребителей проводом сечением .....	<b>от 1,0 до 1,5 мм<sup>2</sup></b>

## **3.Масса, габариты ИПС, содержание драгоценных металлов.**

Масса, не более .....	<b>4кг</b>
Габариты, не более .....	<b>480x140x44 мм</b>

**ИПС** драгметаллов не содержит.

## **4.Безопасность.**

Требования безопасности при электрических испытаниях и измерениях должны соответствовать .....	<b>ГОСТ 12.2.003-74</b>
--	-------------------------

При эксплуатации и регулировке <b>ИПС</b> необходимо соблюдать правила безопасности обращения с установками на напряжение .....	<b>До 1000В</b>
---	-----------------

Электрическая прочность и сопротивление изоляции входных и выходных цепей относительно корпуса и между собой удовлетворяют требованиям .....	<b>ГОСТ 21552-84</b>
--	----------------------

К работе с **ИПС** допускаются лица, изучившие «Правила технической эксплуатации электроустановок», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором, и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

## **5.Комплект поставки.**

<b>ИПС-120-220/60В-2А-1У</b> .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации и паспорт.....	1 шт.

## **6.Свидетельство о приемке.**

**ИПС-120-220/60В-2А -1У** заводской номер \_\_\_\_\_, изготовленный \_\_\_\_\_ прошел наработку в течение 24 часов, соответствует вышеуказанным требованиям и признан годным к эксплуатации.

Представитель ТК Фирмы \_\_\_\_\_

## **7.Гарантийные обязательства.**

Фирма (поставщик) гарантирует соответствие **ИПС** вышеуказанным требованиям при соблюдении потребителем заданных электрических режимов, условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

Средний срок службы 20 лет.

Гарантийный срок эксплуатации три года с момента продажи.

Фирма (поставщик) производит безвозмездную замену или бесплатный ремонт на своих площадях **ИПС**, откazавшего в течение гарантийного срока эксплуатации при наличии клейма фирмы, паспорта, соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Если в период гарантийного срока эксплуатации **ИПС** вышел из строя вследствие неправильного хранения, транспортирования, эксплуатации или других причин по вине потребителя, то ремонт производится за его счет.

## **8.Рекламация.**

В случае несоответствия ИПС техническим условиям или его отказе оформляется рекламация с указанием времени работы, места, времени и характера отказа.

## **9.Адрес изготовителя.**

**ООО «Системы промавтоматики»**

**г.Новосибирск 48, ул. Немировича-Данченко 120А**

**тел / факс (383)325-12-35**

**www.vorpost.ru**